



GARO laddstation LS4.

Protokoll årligt underhåll och service

Anläggnings id: _____

Utförare: _____

Datum: _____

Åtgärd vid årligt underhåll:	Utförd av:	Datum:	Kommentar:
Okulär kontroll av laddstationens utsida:kapsling/stolpe.			
Kontroll av LED-indikering lyser (grönt vid ledigt)			
Kontroll av kablar, anslutningsdon, kontaktstift			
Kontroll av uttag och kontaktstiften			
Kontroll av färg, foliering och instruktioner			
Kontroll av Antenn, (om sådan är monterad)			
Kontroll av Infästning mark/vägg.			
Rengöring av laddstationens utsida			
Kontrollera lås och låsbleck			
Kontroll av JFB genom att trycka på testknappen märkt "T" på jordfelsbrytaren. Kontrollera att laddindikering byter färg till röd för den sida vars uttag löst ut.			
Kontroll av laddstationens funktion med GAROs testutrustning			
Kontroll att ström levereras genom att se indikeringslampor på testutrustningen			
RFID-läsare (om stationen är utrustad med detta), vid identifiering ger laddindikering ifrån sig två eller tre blinkningar			
Kontroll av typ2 donet låses fast i laddstationens typ2 uttag under laddning om laddstationen har typ2 uttag.			
Bryt strömmen till laddstationen			
Kontroll av tätlister			
Kontroll av åtdragningsmoment på inkommande strömmatning			
Kontroll av åtdragningsmoment på laddstationens infästning i fundament			
Kontroll av åtdragningsmoment och anslutningar vid kontakter, elmätare och DC-transformatorer			
Kontroll av kontakter och kabelanslutningar på CCU-modulen			
Mät motståndet hos jordningen i laddkablarna/uttagen med multimeter			
Rengör vid behov laddstationens insida			
Slå på spänningen till laddstationen			
Kontrollera laddning			