

CARO[®]


PLUG IN

Kund:

Projekt: Huvudcentral 630A - ZFSF630GPI/22/12103

Datum:

Konstruktör:



KOMMENTAR :

Huvudcentral 630A
Inmatning: 3 st AL/CU 95-240 kvmm via 3 st säkringslastbrytare 250A
Gemensam säkringslastbrytare 630A med strömtrafoenhet
Utgående: 2 st SLK400 (95-240kvmm, NH2), 2 st SLK160 (16-95 kvmm, NH00)
Uttag: 1 x 63A/400V, 2 x 32A/400V, 1 x 16A/400V, 3 x 13A/230V

SKÅP :

GPI 1300/24-IM

Totalvikt :

337,4

MODULER :

Inmatning
GSLB 250
GSLB 250
GSLB 250
Skåp
GSLB/TPI 630 SIDO
SLK 400 GPI
SLK 400 GPI
SLK 160 GPI
SLK 160 GPI
BM-1


GARO® **PLUG IN**

PCSCHEMATIC

Produced on PCSCHEMATIC GPI version 1.02

ENLINJESHEMA :

Inmatning



ENLINJESCHEMA:

Skåp

